ASCABLE-RECAEL	**H00V3-D** **EC Low Voltage Directive 2006/95/CE**	RoHS COMPLIANT CE	**ETP-152** Ed. 04/2015 Rev. 4

DESCRIPCIÓN

Cable de puesta a tierra y cortocircuito de cobre flexible aislado en PVC
Fabricados siguiendo los criterios de la norma IEC-61138.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Conductor:	Cobre pulido extra flexible clase 6	s/UNE-EN 60228
Aislamiento:	PVC tipo TM6	s/EN-50363-4-1
Color:	Transparente	
Tensión de ensayo:	1.000 V C.A. 1 hora	
Temperatura de servicio:	-30ºC a +70ºC	

SECCIÓN (nominal) **mm²**	**RESISTENCIA** (Máx. a 20ºC) **Ω/Km**	**INTENSIDAD CORTOCIRCUITO** (300ºC) **kA en 0,5 s**	**ESPESOR** (nominal) **mm**	**Ø EXTERIOR** (Aprox.) **mm**	**PESO** (Aprox.) **kg/km**
16	1,21	4,3	1,2	8,6	180
25	0,780	6,7	1,2	10,0	260
35	0,554	9,4	1,2	11,4	360
50	0,386	13,4	1,5	13,7	515
70	0,272	18,8	1,8	16,0	710
95	0,206	25,5	1,8	18,3	950
120	0,161	32,1	1,8	20,1	1170
150	0,129	40,2	1,8	24,2	1540

ASCABLE-RECAEL

GUÍA DE APLICACIÓN

Ver Norma IEC-61230-2008: Trabajos en tensión. Equipos portátiles de puesta a tierra o de puesta a tierra y en cortocircuito.